

**Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 -
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**

De : Aldo Anisio Pereira de Franca <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Qua, 29 de nov de 2023 11:59

9 anexos

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Para : licitacao@leaoenergia.com.br, amauri vertuan <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>

Boa tarde Sra. Ingrid Freitas.

Em atenção ao pedido de esclarecimentos formulado por V. Senhoria e a nós submetido no dia 27 de novembro próximo pretérito, submetemos os questionamentos ao setor demandante que respondeu nos termos da mensagem copiada.

Na esperança de ter atendido o pedido de esclarecimentos de forma satisfatória, desejamos sucesso na participação no certame a ser promovido por este Órgão.

Atenciosamente,

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM.

----- Mensagem encaminhada -----

De: "luciano albuquerque" <luciano.albuquerque@tre-am.jus.br>

Para: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Cc: "luciano" <luciano@tre-am.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de novembro de 2023 11:23:37

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao pedido de esclarecimento, segue abaixo em letra azul as informações requeridas:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?

2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?

Respondendo os itens 1 e 2, informo que estamos solicitando apenas um Quadro de Transferência Automático Digital (QTA) que realizará duas transferências, uma para o transformador de 300 KVA e outra transferência para o transformador de 150 KVA.

Deverá ser fornecido também um painel de comando automático microprocessado digital.

O sistema de transferência deverá ser em Rampa.

3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?

Este órgão não dispõe desta informação do Grupo gerador existente, seguem fotos das características e modelo grafado na base do GMG, para realização de pesquisa direta com os fabricantes.

4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?

O caminhão munk poderá chegar até aproximadamente 30 metros de distância do Grupo gerador existente, portanto o deslocamento e transporte do GMG existente deverá ser realizado de forma manual ou com auxílio de pequenos equipamentos.

Segue anexo fotos do local de acesso.

Para melhor compreensão, a licitante deverá realizar vistoria no local.

5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Provavelmente o grupo gerador existente deverá ser transportado pela empresa contratada para o nosso depósito no bairro Praça 14 de Janeiro em Manaus-AM. Porém, poderá haver alteração de destino, recomenda-se que a licitante estime os custos de transporte dentro do perímetro da cidade de Manaus-AM.

ANEXO: 9 fotos.

Atenciosamente,

Luciano Nascimento de Albuquerque

Analista Judiciário - Engº

TRE/AM - Seção de Obras e Projetos -TRE/AM.

(92) 3632-4479

[mailto:luciano.albuquerque@tre-am.jus.br | luciano.albuquerque@tre-am.jus.br]

De: "Aldo Anisio Pereira de França" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "Luciano Nascimento de Albuquerque" <luciano.albuquerque@tre-am.jus.br>, "luciano" <luciano@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 15:03:06
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "Shane Nogueira" <shane.nogueira@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 15:00:02
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "coseg" <coseg@tre-am.jus.br>, "seseg" <seseg@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:59:30
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Caros colegas, boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimentos a nós submetido, e dado que a matéria versa sobre questões eminentemente técnicas, solicito de Vs. Senhorias que se manifestem sobre os questionamentos com a brevidade que for possível.

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>
Para: selic@tre-am.jus.br
Cc: "amauri vertuan" <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:13:15
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Boa tarde,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos

geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que este infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automático digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR – Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II – DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porém existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de

esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,



1 (1).jpeg
93 KB



1 (2).jpeg
121 KB



1 (3).jpeg
125 KB



1 (4).jpeg
118 KB



1 (5).jpeg
129 KB



1 (6).jpeg
123 KB



1 (7).jpeg
106 KB



1 (8).jpeg
151 KB



1 (9).jpeg
122 KB

De : Luciano Nascimento de Albuquerque
<luciano.albuquerque@tre-am.jus.br>

Qua, 29 de nov de 2023 11:23

9 anexos

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS

Para : Aldo Anisio Pereira de França <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Cc : luciano <luciano@tre-am.jus.br>

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao pedido de esclarecimento, segue abaixo em letra azul as informações requeridas:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?

Respondendo os itens 1 e 2, informo que estamos solicitando apenas um Quadro de Transferência Automático Digital (QTA) que realizará duas transferências, uma para o transformador de 300 KVA e outra transferência para o transformador de 150 KVA. Deverá ser fornecido também um painel de comando automático microprocessado digital. O sistema de transferência deverá ser em Rampa.

3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?

Este órgão não dispõe desta informação do Grupo gerador existente, seguem fotos das características e modelo grafado na base do GMG, para realização de pesquisa direta com os fabricantes.

4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?

O caminhão munk poderá chegar até aproximadamente 30 metros de distância do Grupo gerador existente, portanto o deslocamento e transporte do GMG existente deverá ser realizado de forma manual ou com auxílio de pequenos equipamentos.

Segue anexo fotos do local de acesso.

Para melhor compreensão, a licitante deverá realizar vistoria no local.

5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Provavelmente o Grupo gerador existente deverá ser transportado pela empresa contratada para o nosso depósito no bairro Praça 14 de Janeiro em Manaus-AM.

Porém, poderá haver alteração de destino, recomenda-se que a licitante estime os custos de transporte dentro do perímetro da cidade de Manaus-AM.

ANEXO: 9 fotos.

Atenciosamente,

Luciano Nascimento de Albuquerque

Analista Judiciário - Engº
TRE/AM - Seção de Obras e Projetos -TRE/AM.
(92) 3632-4479

luciano.albuquerque@tre-am.jus.br

De: "Aldo Anisio Pereira de França" <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Para: "Luciano Nascimento de Albuquerque" <luciano.albuquerque@tre-am.jus.br>, "luciano" <luciano@tre-am.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 15:03:06

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Para: "Shane Nogueira" <shane.nogueira@tre-am.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 15:00:02
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "coseg" <coseg@tre-am.jus.br>, "seseg" <seseg@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:59:30
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Caros colegas, boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimentos a nós submetido, e dado que a matéria versa sobre questões eminentemente técnicas, solicito de Vs. Senhorias que se manifestem sobre os questionamentos com a brevidade que for possível.

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>
Para: selic@tre-am.jus.br
Cc: "amauri vertuan" <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:13:15
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Boa tarde,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automático digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR – Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II – DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porem existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra

grupo gerador/rede e outra para os trafos?

3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?

4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local?

Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?

5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,



1 (1).jpeg
93 KB



1 (2).jpeg
121 KB



1 (3).jpeg
125 KB



1 (4).jpeg
118 KB



1 (5).jpeg
129 KB



1 (6).jpeg
123 KB



1 (7).jpeg
106 KB



1 (8).jpeg

151 KB



1 (9).jpeg

122 KB

De : Shane Nogueira <shane.nogueira@tre-am.jus.br>

Ter, 28 de nov de 2023 09:00

Assunto : Fwd: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

1 anexo

Para : sesep <sesep@tre-am.jus.br>, seop <seop@tre-am.jus.br>

Cc : aldo franca <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Senhores Chefes e componentes da EPC, bom dia,

Encaminho o documento solicitando esclarecimentos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Pontos a serem esclarecidos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em RAMPA, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os TRAFOS?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão MUNCK no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza enviar resposta para aldo.franca@tre-am.jus.br, pregoeiro. Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Shane Silva Nogueira - CADS

----- Mensagem encaminhada -----

De: Aldo Anisio Pereira de Franca <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: Shane Nogueira <shane.nogueira@tre-am.jus.br>
Enviadas: Mon, 27 Nov 2023 15:00:02 -0400 (AMT)
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "coseg" <coseg@tre-am.jus.br>, "seseg" <seseg@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:59:30
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Caros colegas, boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimentos a nós submetido, e dado que a matéria versa sobre questões eminentemente técnicas, solicito de Vs. Senhorias que se manifestem sobre os questionamentos com a brevidade que for possível.

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>
Para: selic@tre-am.jus.br
Cc: "amauri vertuan" <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:13:15
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Boa tarde,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes

da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que este infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automática digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR – Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II – DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porem existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,



INGRIO MARINHO FREITAS
Consultoria Estratégica em Licitações

03.294.603
lucacio@leaoenergia.com.br
www.leaoenergia.com.br
Unidade LONDRINA - PR

image003.jpg
14 KB

Seg, 27 de nov de 2023 15:03

1 anexo

De : Aldo Anisio Pereira de Franca <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Para : luciano albuquerque <luciano.albuquerque@tre-am.jus.br>, luciano <luciano@tre-am.jus.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "Shane Nogueira" <shane.nogueira@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 15:00:02
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>
Para: "coseg" <coseg@tre-am.jus.br>, "seseg" <seseg@tre-am.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:59:30
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Caros colegas, boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimentos a nós submetido, e dado que a matéria versa sobre questões eminentemente técnicas, solicito de Vs. Senhorias que se manifestem sobre os questionamentos com a brevidade que for possível.

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>
Para: selic@tre-am.jus.br
Cc: "amauri vertuan" <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:13:15
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Boa tarde,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I - DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador

diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automático digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR - Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II – DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porem existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra

- grupo gerador/rede e outra para os trafos?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,



image003.jpg
14 KB

De : Aldo Anisio Pereira de Franca <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Seg, 27 de nov de 2023 15:00

1 anexo

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Para : Shane Nogueira <shane.nogueira@tre-am.jus.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "aldo franca" <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Para: "coseg" <coseg@tre-am.jus.br>, "seseg" <seseg@tre-am.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:59:30

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Caros colegas, boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimentos a nós submetido, e dado que a matéria versa sobre questões eminentemente técnicas, solicito de Vs. Senhorias que se manifestem sobre os questionamentos com a brevidade que for possível.

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>
Para: selic@tre-am.jus.br
Cc: "amauri vertuan" <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:13:15
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Boa tarde,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que este infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I - DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automático digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR - Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II - DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porém existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,



image003.jpg

14 KB

De : Aldo Anisio Pereira de Franca <aldo.franca@tre-am.jus.br>

Seg, 27 de nov de 2023 14:59

1 anexo

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Para : coseg <coseg@tre-am.jus.br>, seseg <seseg@tre-am.jus.br>

Caros colegas, boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimentos a nós submetido, e dado que a matéria versa sobre questões eminentemente técnicas, solicito de Vs. Senhorias que se manifestem sobre os questionamentos com a brevidade que for possível.

Aldo Anísio Pereira de França
Pregoeiro TRE/AM

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Ingrid Freitas" <licitacao@leaoenergia.com.br>

Para: selic@tre-am.jus.br

Cc: "amauri vertuan" <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 27 de novembro de 2023 14:13:15

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Boa tarde,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes

da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que este infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automática digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR – Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II – DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porem existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

Por gentileza acusar o recebimento

Atenciosamente,



image003.jpg
14 KB

De : Ingrid Freitas <licitacao@leaoenergia.com.br>
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Para : selic@tre-am.jus.br
Cc : amauri vertuan <amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>

Seg, 27 de nov de 2023 14:13

1 anexo

Boa tarde,

Prezados,

A empresa **Leão Energia**, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023**, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I – DO OBJETO: Fornecimento e instalação de 1 (um) grupo motor gerador diesel do tipo cabinado, potência com faixa entre 400 e 500kva em regime de emergência (stand by), trifásico, 220/127v, 60hz, com painel de comando automático microprocessado digital, quadro de transferência automática digital (duas transferências: 300 kva + 150 kva), carenagem insonorizada, com STR – Sistema de Transferência em Rampa, inclusive serviço de montagem, obras civis e instalações elétricas, bem como serviços de desinstalação, remoção e transporte do GMG existente, em conformidade com as especificações, condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

II – DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 10.1, que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, temos que o prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é tempestivo.

III – DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a Elaboração de uma proposta que possa atender na integra as especificações do edital, porém existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamentos:

1. A aquisição será de um grupo gerador com quadro de transferência automática com sistema de transferência em rampa, acrescido de mais um QTA extra para a transferência dos transformadores. Está correto nosso entendimento?
2. Ou será um quadro somente (QTA) mas com duas transferências? Uma pra grupo gerador/rede e outra para os trafos?
3. Em relação a remoção do grupo gerador existente no local, qual o peso do gerador?
4. Há disponibilidade para trabalho com caminhão munck no local? Poderia enviar fotos para um melhor dimensionamento?
5. Com o gerador retirado qual a distância do destino em que será guardado?

*****Por gentileza acusar o recebimento*****

Atenciosamente,



INGRID MARINHO FREITAS
Consultoria Estratégica em Licitações



43. 3294-6523

licitacao@leaoenergia.com.br

www.leaoenergia.com.br

Unidade LONDRINA - PR

[/leaoenergiageradores](#)

[/leao.energia](#)


